



Grudziądz, dnia 18 czerwca 2013 r.

IN.272.3.2013

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia na: **Budowę budynku Centrali Nadzoru Ruchu przy ul. Dworcowej 47 w Grudziądzu** w ramach projektu „Modernizacja sieci tramwajowej w Grudziądzu” na podstawie art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) wyjaśniam co następuje:

Pytanie 16

Na planie sytuacyjnym w dokumentacji sanitarnej pod projektowanym budynkiem widnieją narysowane linie. Czy jest to uzbrojenie podziemne, którego przełożenie jest objęte zarysem przetargu? Jeżeli tak to prosimy o udostępnienie dokumentacji na przełożenie uzbrojenia podziemnego.

Odpowiedź:

Przebudowa urządzeń podziemnych branży sanitarnej obejmuje jedynie kanalizację deszczową i jest określona na rysunku nr 10 projektu branży sanitarnej.

Pytanie 17

Prosimy o dokładne umiejscowienie wpięcia instalacji co – rozdzielaczy do przyłącza co znajdującego się w obrębie budynku sąsiadującego oraz dokładnego miejsca wpięcia instalacji wody i kanalizacji (do jakich przewodów należy się wpiąć i czy one są tuż przy ścianie sąsiadującej z bud. projektowanym tak jak zaznaczono na rysunku).

Odpowiedź:

Instalację wodną i kanalizacyjną należy włączyć do istniejącej instalacji, jak pokazują rysunki. Miejsce włączenia centralnego ogrzewania do istniejącej instalacji w istniejącym budynku pokazuje rysunek 5a – „Lokalizacja wpięcia do istniejącej instalacji”, który Zamawiający załącza.

WICEPREZYDENT GRUDZIĄDZA
/-/ Marek Sikora