

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia na *Przebudowę instalacji elektrycznej i komputerowej w budynku Urzędu Miejskiego w Grudziądzu*” na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn.zm.) wyjaśniam co następuje:

Pytanie:

Czy w ofercie należy uwzględnić oprawy oświetleniowe? W projekcie budowlanym brak typów i rodzaju opraw oświetleniowych.

Przedmiar załączony do SIWZ zawiera tylko przygotowanie podłoża do mocowania opraw i uwzględnia montaż opraw ewakuacyjnych – 13 szt.

Odpowiedź:

Należy uwzględnić tylko oprawy przewidziane w załączonym przedmiarze.

Pytanie:

Czy zaprojektowane okablowanie strukturalne ma być okablowaniem certyfikowanym ?

Odpowiedź:

Tak okablowanie strukturalne ma być okablowaniem certyfikowanym.

Pytanie:

Czy Zamawiający przewiduje wyłączenie z użytkowania pomieszczeń, w których będą wykonywane prace?

Odpowiedź:

Zamawiający uwzględnia wyłączenie pojedynczych pomieszczeń, ale uwzględnia również pracę w wolne dni od pracy. Prace na bieżąco będą koordynowane.

Pytanie:

Czy w przypadku podwyżki VAT do 23% Zamawiający przewiduje wzrost kontraktu o 1% wynikający z podwyżki VAT.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje wzrostu kontraktu o 1%. Oferent powinien sytuację taką przewidzieć w ofercie.

Pytanie:

Czy wartość prac wymieniona w pkt 6.2 SIWZ jest wartością brutto czy netto?

Odpowiedź:

Wartość prac wymieniona w pkt 6.2 SIWZ jest wartością brutto.

