Grudziądz, dnia 31 sierpnia 2009 r.

NW.7015-91-5/09

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej przedmiotowego postępowania, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn.zm.) wyjaśniam co następuje:

Pytanie:

Na rysunku zestawienia okien, naświetle okna OD3 jest przedstawione jako witryna, tymczasem w specyfikacji jest opisane jako uchylne – który opis jest prawidłowy?

Odpowiedź:

Okna OD3 mają być tak jak zaznaczono na rysunku rozwieralne w części dolnej (czyli 2 skrzydła rozwieralne + górne naświetle stałe).

Pytanie:

Czy zaznaczone na rysunkach szerokości słupków dotyczą samych słupków czy złożeń słupków ze skrzydłami?

Odpowiedź:

Zaznaczone szerokości listew przytykowych uwzględniają grubość profili okiennych („złożeń słupków ze skrzydłami") ważnym jest natomiast, aby ślemię okna dzielące część dwuskrzydłową od naświetla stałego miało 12-14 cm jak w oryginalnie zachowanych oknach.

Pytanie:

Czy dopuszcza się niewielkie różnice w wymiarach słupków – jeśli tak, to jakie? (nie ma możliwości dobrania szerokości tych słupków w systemach PCV).

Odpowiedź:

Listwy przymykowe (słupki) powinny oscylować w granicach od 4-6 cm (dopuszcza się niewielkie odchyłki).

Pytanie:

W Specyfikacji w tabeli min. Parametry techniczne okien w pozycji lp. 1 współczynnik przenikania ciepła dla konstrukcji okiennej wynosi 1,1 – żeby uzyskać taką wartość współczynnika przenikania ciepła należałoby zastosować system o podwyższonej izolacji termicznej. Dla standardowych konstrukcji 5 komorowych współczynnik ten waha się w granicach 1,4 – 1,5. W związku z tym uzyskanie współczynnika o wartości 1,1 dla całej konstrukcji jest niemożliwe.

Odpowiedź:

Współczynnik podany w opisie tyczy się szklenia 1- 1,1 dla całej konstrukcji. Współczynnik jest standardowy.

Pytanie:

Okna przeznaczone do wymiany w przedszkolu miejskim Kopernik mają być w kolorze – okleina ciemny orzech. Proszę o odpowiedź – czy okna w okleinie mają być jednostronne (tylko na zewnątrz) czy kolor obustronny?

Odpowiedź:

Kolor stolarki w Przedszkolu Miejskim KOPERNIK określony w SIWZ jako: okleina kolor ciemny orzech ma być jednostronnie – tylko od strony zewnętrznej.