Grudziądz, dnia 27 sierpnia 2009 r.

NW.7015-91-5 /09

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej przedmiotowego postępowania, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn.zm.) wyjaśniam co następuje:

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie profilu sześciokomorowego?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zastosowanie profilu sześciokomorowego i w tym zakresie dokona zmiany SIWZ.

Pytanie:

Czy okna w Przedszkolu Kopernik mają być w okleinie ciemny orzech jednostronnie (kolor z zewnątrz) czy dwustronnie?

Odpowiedź:
Kolor stolarki w Przedszkolu Miejskim KOPERNIK określony w SIWZ jako: okleina kolor ciemny orzech ma być jednostronnie – tylko od strony zewnętrznej.

Pytanie:

Zamawiający określił kolor okien w Gimnazjum jako RAL 9003. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie okien z profilu białego w kolorze RAL 9016?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający dopuszcza jedynie zastosowanie koloru białego RAL 9010 i w tym zakresie dokona zmiany SIWZ.

Pytanie:

Zamawiający określił kształt okna OD6 w Przedszkolu Kopernik wg poniższego rysunku:



W związku z faktem braku możliwości wygięcia pełnego łuku o szerokości 40 cm z profilu PVC zamawiający dopuszcza wypełnienie przestrzeni naświetla profilem poszerzającym?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wypełnienie przestrzeni naświetla profilem poszerzającym.

Pytanie:

Zamawiający określił kształt drzwi DD2 w Przedszkolu Kopernik wg poniższego rysunku:



Użycie słupka stałego na środku ościeżnicy zawęża światło przejścia poszczególnych skrzydeł do ok. 69 cm co jest niezgodne z przepisami.
Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie drzwi dwuskrzydłowych bez słupka z zawiasami montowanymi na ościeżnicy?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na likwidację słupka w drzwiach dwuskrzydłowych z zawiasami montowanymi na ościeżnicy.