Grudziądz, dnia 19.09.2007

DT.341-2.211/07

Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia na ***„Przebudowę skrzyżowania ulic Śniadeckich, Konstytucji 3 maja. Korczaka na rondo”*** na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), wyjaśniam co następuje:

Pytanie 1:
Czy przy wykonaniu podbudów z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, Inwestor dopuszcza zastosowanie kruszywa łamanego wapiennego stabilizowanego mechanicznie (mieszanka wapienno żwirowa producent np. LAFARGE Piechcin)?

Odpowiedź:
Jeśli mieszanka wapienna spełnia wymagania specyfikacji nr D-04.04.02 - *Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie*, może być ona użyta do wykonania podbudowy pomocniczej.

Kierownik Referatu
Dróg Miejskich
/-/ Adam Orłowski