Grudziądz, dnia 07.10.2008 r.

DT.341-2.12/08

Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia na „Przebudowę skrzyżowania ulic Śniadeckich, Konstytucji 3 Maja. Korczaka na rondo" na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), wyjaśniam co następuje:

Pytanie 14:
Proszę o wskazanie które fundamenty prefabrykowane (słupów i masztów oświetleniowych) należy posadowić w rurze stalowej fi 500 o długości 3,5 m.

Odpowiedź:
Należy zastosować fundament typu F150V/43 i umieścić w rurze stalowej Ø711 mm o długości 3,5 m.
W związku z powyższym do wyceny należy przyjąć rurę stalową Ø711 mm.

Kierownik Referatu
Dróg Miejskich
/-/ Adam Orłowski