Grudziądz 2008-09-04

KS.341 - 7 /08

Dotyczy: Budowy boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko – Orlik 2012" na Stadionie Centralnym im. B. Malinowskiego w Grudziądzu ul. Piłsudskiego 14.

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącego przedmiotowego postępowania, na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz.1163 z późn. zm.) wyjaśniam co następuje:

Pytanie 1. „Zamawiający wskazał termin składania ofert na dzień 09.09.2008r. co przy braku procedury protestacyjnej umożliwia przekazanie placu budowy na przełomie września i października. Termin realizacji określono na dzień 25.11.2008r. W miesiącach październik-listopad występują opady deszczu jak i śniegu co uniemożliwia wykonanie zgodnie ze sztuką budowlaną robót wymagających właściwych warunków atmosferycznych.
W związku z powyższym czy Zamawiający wykorzysta sankcje wynikające z § 11 umowy w sytuacji braku możliwości wykonania nawierzchni syntetycznej spowodowanej warunkami atmosferycznymi."
Odpowiedź 1. – Zamawiający zastosuje kary umowne przewidziane w § 11 umowy. Zamawiający uważa, że Wykonawca powinien wziąć pod uwagę panujące warunki atmosferyczne w Polsce i zastosować odpowiednie zabezpieczenie frontu robót zgodnie ze sztuką budowlaną.

Pytanie 2. „Prosimy także o wyjaśnienie parametrów technicznych przedmiotu zamówienia.

1. Czy zamawiający dopuszcza nawierzchnię ze sztucznej trawy o wysokości poniżej 60mm układaną na macie gumowej zgodnie z technologią producenta,
2. Czy zamawiający dopuszcza nawierzchnię ze sztucznej trawy o wysokości min. 60mm bez maty, spełniająca pozostałe parametry."

W przypadku odmowy wnosimy o przedstawienie /jako przykładowego/ producenta nazwy nawierzchni, która w ocenie zamawiającego spełnia postawione warunki.

Nawierzchnie o wysokości poniżej 60mm – trawy niskie – nie posiadają mat gumowych, ponieważ wysokość włosa gwarantuje uzyskanie właściwości użytkowych. Określono dwa stopnie standardów certyfikacji syntetycznych nawierzchni piłkarskich, jakie obiekt może uzyskać: FIFA RECOMMENDED I STAR oraz FIFA RECOMMENDED II STAR. Boisko posiadające certyfikat FIFA RECOMMENDED I STAR dopuszczone jest do codziennego użytku treningowego dla profesjonalistów i amatorów, jak również do rozgrywek oficjalnych. Obiekt posiadający certyfikat FIFA RECOMMENDED II STAR może być wykorzystywany do treningów oraz oficjalnych rozgrywek poziomu Champions League. FIFA w procesie certyfikacji stawia bardzo ostre wymagania dotyczące parametrów sztucznej nawierzchni. Nawierzchnie o wysokości 60mm i więcej nie posiadają mat gumowych, wnoszącemu pytanie nie jest znana nawierzchnia o wskazanej wysokości ułożona na macie , która uzyskałaby pozytywny wynik Labosport umożliwiający uzyskanie certyfikatu FIFA. Zamawiający doprowadził do sytuacji w której odrzuci ofertę wykonawców, którzy zaoferują nawierzchnię posiadając certyfikat FIFA upoważniający do wykorzystywania do oficjalnych rozgrywek

poziomu Campions League, jako niewłaściwą dla programu ORLIK 2012, którego założeniem jest *„udostępnienie społeczeństwu możliwości aktywnego uprawiania sportu, wiąże się to z koniecznością rozbudowy infrastruktury sportowej poprzez budowę obiektów sportowych, przeznaczonych do masowego użytku, zarządzających głównie przez samorządy” (-wyciąg z programu)*

Odpowiedź 2. Zamawiający nie dopuszcza nawierzchni o trawie niższej niż 60 mm.
Zamawiający nie dopuszcza nawierzchni ze sztucznej trawy o wysokości 60 mm bez maty, spełniającej pozostałe parametry.

Specyfikację i wymogi zostały opracowane na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w projekcie typowym a Zamawiający ma możliwość jedynie adaptacji tego projektu do posiadanego gruntu.

Kierownik Wydziału
Kultury, Sportu i Turystyki
/-/ Wiesław Cyrankowski

Grudziądz 2008-09-04

KS.341 - 7 /08

Dotyczy: Budowy boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko – Orlik 2012" na Stadionie Centralnym im. B. Malinowskiego w Grudziądzu ul. Piłsudskiego 14.

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącego przedmiotowego postępowania, na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz.1163 z późn. zm.) wyjaśniam co następuje:

Pytanie 1. „Zamawiający wskazał termin składania ofert na dzień 09.09.2008r. co przy braku procedury protestacyjnej umożliwia przekazanie placu budowy na przełomie września i października. Termin realizacji określono na dzień 25.11.2008r. W miesiącach październik-listopad występują opady deszczu jak i śniegu co uniemożliwia wykonanie zgodnie ze sztuką budowlaną robót wymagających właściwych warunków atmosferycznych.
W związku z powyższym czy Zamawiający wykorzysta sankcje wynikające z § 11 umowy w sytuacji braku możliwości wykonania nawierzchni syntetycznej spowodowanej warunkami atmosferycznymi."
Odpowiedź 1. – Zamawiający zastosuje kary umowne przewidziane w § 11 umowy. Zamawiający uważa, że Wykonawca powinien wziąć pod uwagę panujące warunki atmosferyczne w Polsce i zastosować odpowiednie zabezpieczenie frontu robót zgodnie ze sztuką budowlaną.

Pytanie 2. „Prosimy także o wyjaśnienie parametrów technicznych przedmiotu zamówienia.

3. Czy zamawiający dopuszcza nawierzchnię ze sztucznej trawy o wysokości poniżej 60mm układaną na macie gumowej zgodnie z technologią producenta,
4. Czy zamawiający dopuszcza nawierzchnię ze sztucznej trawy o wysokości min. 60mm bez maty, spełniająca pozostałe parametry."

W przypadku odmowy wnosimy o przedstawienie /jako przykładowego/ producenta nazwy nawierzchni, która w ocenie zamawiającego spełnia postawione warunki.

Nawierzchnie o wysokości poniżej 60mm – trawy niskie – nie posiadają mat gumowych, ponieważ wysokość włosa gwarantuje uzyskanie właściwości użytkowych. Określono dwa stopnie standardów certyfikacji syntetycznych nawierzchni piłkarskich, jakie obiekt może uzyskać: FIFA RECOMMENDED I STAR oraz FIFA RECOMMENDED II STAR. Boisko posiadające certyfikat FIFA RECOMMENDED I STAR dopuszczone jest do codziennego użytku treningowego dla profesjonalistów i amatorów, jak również do rozgrywek oficjalnych. Obiekt posiadający certyfikat FIFA RECOMMENDED II STAR może być wykorzystywany do treningów oraz oficjalnych rozgrywek poziomu Champions League. FIFA w procesie certyfikacji stawia bardzo ostre wymagania dotyczące parametrów sztucznej nawierzchni. Nawierzchnie o wysokości 60mm i więcej nie posiadają mat gumowych, wnoszącemu pytanie nie jest znana nawierzchnia o wskazanej wysokości ułożona na macie , która uzyskałaby pozytywny wynik Labosport umożliwiający uzyskanie certyfikatu FIFA. Zamawiający doprowadził do sytuacji w której odrzuci ofertę wykonawców, którzy zaoferują nawierzchnię posiadając certyfikat FIFA upoważniający do wykorzystywania do oficjalnych rozgrywek

poziomu Campions League, jako niewłaściwą dla programu ORLIK 2012, którego założeniem jest *„udostępnienie społeczeństwu możliwości aktywnego uprawiania sportu, wiąże się to z koniecznością rozbudowy infrastruktury sportowej poprzez budowę obiektów sportowych, przeznaczonych do masowego użytku, zarządzających głównie przez samorządy” (-wyciąg z programu)*

Odpowiedź 2. Zamawiający nie dopuszcza nawierzchni o trawie niższej niż 60 mm.
Zamawiający nie dopuszcza nawierzchni ze sztucznej trawy o wysokości 60 mm bez maty, spełniającej pozostałe parametry.

Specyfikację i wymogi zostały opracowane na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w projekcie typowym a Zamawiający ma możliwość jedynie adaptacji tego projektu do posiadanego gruntu.